

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)

мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Костромской области
156019 г. Кострома, ул. Индустриальная, 53, тел: 8(4942) 493-748, факс: 493-758,
e-mail: mchs44kos@mail.ru

Территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Галичского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области 157201,
Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д.7, тел: 8(49437) 2-19-64

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2 / 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: заведующей МДОУ Центр развития ребенка – детский сад №13 города Галича
Костромской области Гайдукевич Р.А.

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки №2 от «17» января 2022 года в период с «07» февраля 2022 г. по «18» февраля 2022 г. начальником ТО НД и ПР Галичского района – главным государственным инспектором Галичского района по пожарному надзору Баёвым Ю.Г.; старшим инспектором ТОНД и ПР Галичского района - государственным инспектором Галичского района по пожарному надзору Сотниковой А. С. проведена плановая выездная проверка в отношении зданий, помещений МДОУ Центр развития ребенка – детский сад №13 города Галича Костромской области ИНН: 4403002738, ОГРН: 1024401432560, Костромская обл., г. Галич, ул. Клары Цеткин, д.25, в ходе которого присутствовала заведующий МДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 13 Гайдукевич Роза Александровна


Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявления нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте допускается эксплуатация технических средств системы пожарной сигнализации в случае пожара с истекшим сроком службы, а именно извещатели пожарные дымовые, ручные пожарные извещатели эксплуатируются более 10 лет, при этом не проводится их плановая замена	П.54 ППР РФ, п.6.7.1, п.6.7.4 ГОСТ Р 59639 « Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту»	01.02.2023	
2.	На объекте допускается эксплуатация технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара с истекшим сроком службы, система эксплуатируется более 10 лет, при этом не проводится его плановая замена.	П.54 ППР РФ, п.6.7.1, п.6.7.4 ГОСТ Р 59639 « Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту»	01.02.2023	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МДОУ ЦРР детский сад № 13 Гайдукевич Р.А.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Начальник ТОНД и ПР Галичского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области
майор внутренней службы
Ю.Г. Баёв
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Старший инспектор ТОНД и ПР Галичского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области
капитан внутренней службы
А.С. Сотникова
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

