



УТВЕРЖДАЮ

Директор

МКУДО

Поназыревская ДШИ

Суманеева О.А.

«30» апреля 2019г.

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
Поназыревская детская школа искусств

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта _____ Школа (объект дополнительного образования)
1.2. Адрес объекта _157580 Костромская область, п.Поназырево, ул.Первомайская ,д.49
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ 2-х _____ этажей, _____ 254,2 _____ кв.м
- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ 851 _____ кв.м
1.4. Год постройки здания _____ 1951 _____, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____, *капитального* _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Поназыревская детская школа искусств, МКУДО Поназыревская ДШИ
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 157580 Костромская область, п.Поназырево, ул.Первомайская ,д.49
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Отдел образования, культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Поназыревского муниципального района Костромской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 157580, Костромская область, п.Поназырево, ул.Свободы, д.1

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)
культура
2.2 Виды оказываемых услуг дополнительное образование детей
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 15 уч-ся

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ м

3.2.2 время движения (пешком) _____ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет ,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,С,У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,С,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,С,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(Г,С,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И(Г,О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(Г,О,С,У)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект недоступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, доступен частично с нарушениями зрения, доступен частично для инвалидов с нарушениями слуха, доступен для инвалидов с нарушениями умственного развития. Для инвалидов всех категорий необходимо устранение порогов, устранение дефектов напольного покрытия, расширение дверных проемов, переоборудование санузла, косметический ремонт школы, установка указателей направления движения входа и выхода .

В МКУДО Поназыревская ДШИ обучение детей-инвалидов в настоящее время не организовано, так как детей-инвалидов в школе нет.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходим ремонт дорожного покрытия
2	Вход (входы) в здание	Необходима реконструкция крыльца, замена дверей
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Необходимо устранение порогов
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Расширение дверных проемов, устранение дефектов напольного покрытия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Переоборудование (технические решения невозможны)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установка указателей направления движения входа и выхода
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	Расширение дверных проемов в кабинет, устранение порогов

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ не заполняем _____
в рамках исполнения _____ не заполняем _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « ____ » _____ 20 ____ г.,

- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _____ 15 уч-ся _____
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

_____ пассажирский транспорт по населенному пункту не следует, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____ нет _____

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ м

3.2.2 время движения (пешком) _____ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*
(описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (_____)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД(К),ДУ(О,С,Г),А(У)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходим ремонт дорожного покрытия
2	Вход (входы) в здание	Необходима реконструкция крыльца, замена двери
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Необходимо устранение порогов
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Расширение дверных

		проемов, устранение дефектов напольного покрытия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Переоборудование (технические решения невозможны)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установка указателей направления движения входа и выхода
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8.	Все зоны и участки	Расширение дверных проемов в кабинет, устранение порогов

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУДО

Поназыревская ДШИ

Сумансева О.А.

« 30 » апреля 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Наименование МР/ГО

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта _____ школа _____
- 1.2. Адрес объекта 157580, Костромская область, п.Поназырево, ул.Первомайская,д.49
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2-х этажей, 254,2 кв.м
 - часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 851 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1951, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____, *капитального* _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Поназыревская детская школа искусств, МКУДО Поназыревская ДШИ
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 157580, Костромская область, п.Поназырево, ул.Первомайская,д.49

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) _____ культура _____
- 2.2 Виды оказываемых услуг дополнительное образование детей
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _____ 15 уч-ся _____
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

пассажирский транспорт по населенному пункту не следует,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____ нет _____

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ м

3.2.2 время движения (пешком) _____ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*
(описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД(К), ДУ(О,С,Г),А(У)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект не доступен для инвалидов-колясочников инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, частично доступен для инвалидов с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, доступен для инвалидов с нарушениями умственного развития. Для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, необходимо: устранение порогов, замена дверей устранение дефектов напольного покрытия, для инвалидов-колясочников – расширение дверных проемов, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо переоборудование перил, переоборудование санузла, для инвалидов с нарушениями зрения необходима установка указателей направления движения входа и выхода.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходим ремонт дорожного покрытия
2	Вход (входы) в здание	Необходима реконструкция крыльца, оборудовать пандус, заменить дверь
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Необходимо устранение порогов
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Расширение дверных проемов, устранение дефектов напольного покрытия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установка указателей направления движения входа и выхода
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8.	Все зоны и участки	Расширение дверных проемов в кабинет, устранение порогов

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ не
заполняем _____
в рамках исполнения _____ не
заполняем _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____ не
заполняем _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
_____ не

заполняем _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов
нет _____;
4.4.6. _____ другое
нет _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | |
|--|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ | л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 9 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы директор Сергачева О.А. serg
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

преподаватель Семиряга Т.А. Сем
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
преподаватель Горюхова И.С. Игор
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

А К Т
визуального осмотра помещения

п. Поназырево
(место составления)

«29» апреля 2019г

Мною (**нами**) Заместителем главы администрации Поназыревского муниципального района Разумовой Г.В., заместителем начальника отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и экологии администрации Поназыревского муниципального района Кошелевой Т.Н., заведующей сектором отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и экологии администрации Поназыревского муниципального района Ефремовой Л.Н.

произведен визуальный осмотр помещения расположенного по адресу: Костромская область Поназыревский район п. Поназырево ул.Первомайская, д. 49

Краткая характеристика объекта:

Наименование показателя	Ед. измерения	
Год постройки		1951
Количество этажей	штук	2
Общая площадь	кв. м	254,2
Материалы фундаментов		Кирпичный ленточный
Материалы стен		бревенчатые
Материалы перекрытий		деревянное
Материалы кровли		Шифер по деревянным стропилам
Окна		Деревянные, створчатые
Двери входные		филенчатые
Двери внутренние		филенчатые
Отопление		печное
Канализация		отсутствует
Водоснабжение		отсутствует
Полы		дощатые

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и исследования не проводилось.

При визуальном осмотре выявлено следующее:

Конструктивные элементы здания, построенного в 1951 году, не соответствуют строительным нормам 2019 года. Для доступности помещения детям с ОВЗ, требуется обследования технического

состояния строительных конструкции здания специализированной организацией.

Подписи лиц уполномоченного органа, составивших акт:

« _____ 20 ____ г.



Разумова Г.В заместитель главы администрации
Печайевского муниципального района
Кошелева Т.Н. заместитель начальника
отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и экологии
(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

Ефремова Л.Н заведующая сектора отдела
архитектуры, строительства, ЖКХ и экологии
(подпись) (расшифровка подписи) (должность)