

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Костромской области
156019, г. Кострома, ул. Индустриальная, 53, тел: 8(4942) 493-748, факс: 493-758,
E-mail: mchs44kos@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Костромской области
156019, г. Кострома, ул. Индустриальная, 53, тел: 8(4942) 493-777

Территориальный отдел надзорной деятельности
Шарьинского и Поназыревского районов
УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области
157500, Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 19
8(49449)53-343 e-mail: togpnsharja@mail.ru

г. Шарья

« 04 » марта 20 20 г.

10 часов 20 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 8

По адресу/адресам: 157500, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД
ШАРЬЯ, УЛИЦА ЧАПАЕВА, д.38.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении плановой/выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя № 8 от 27 января 2020г., выданного главным государственным
инспектором Шарьинского и Поназыревского районов по пожарному надзору подполковником
внутренней службы Зайцевым В.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении
проверки)

была проведена плановая/выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1 "БЕРЕЗКА"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАРЬЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя
и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической
работы Шарьинского и Поназыревского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской
области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
проводившим проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) _____

14 час 05 мин « 05 » февраля 20 20 г.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку: Главный государственный инспектор Шарьинского и Поназыревского районов по пожарному надзору - начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Шарьинского и Поназыревского районов подполковника внутренней службы Зайцев Владимир Анатольевич; государственный инспектор Шарьинского и Поназыревского районов по пожарному надзору – старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Шарьинского и Поназыревского районов капитан внутренней службы Перминов Юрий Анатольевич.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ Детский сад №1 «Берёзка» Думская Екатерина Сергеевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. Система противопожарной защиты автоматической установкой пожарной сигнализации, и система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией на объекте требует ремонта, модернизации. Срок эксплуатации автоматической системы пожарной сигнализации более 10 лет. Основание ст.1 п.2, ст.4 п.3 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 05.07.2008 года (далее ФЗ-№123), раздел I п. 61, п. 63 Постановления Правительства Российской Федерации №390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» от 35.04.2012 года (далее ППР РФ); п. 5.1.6, п. 5.1.7 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» при достижении предельного состояния (срока службы), система АПС и ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию; п. 4.2.4.3, п. 5.2.4.3, п. 6.2.4.1, п. 7.9.4 ГОСТ Р 53325-2012.

2. В тамбуре коридора правого крыла основного выхода 2 корпуса учреждения отсутствуют датчики противопожарной защиты автоматической пожарной сигнализации (АПС), что является нарушением ст.1 п.2, ст.4 п.3 п.2, п.3 ст. 52, ст. 54 ФЗ-№123; п.4 НПБ 110-03.

3. Кабели и провода системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону (выполнены с горючей изоляцией), что является нарушением ст.1 п.2, ст.4 п.3, ст. 82 п.2 ФЗ-№123; п. 3.4 Свод правил СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; п. 4.1 Свод правил СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; п. 61 ППР №390.

4. Отделка стен на путях эвакуации, тамбурах эвакуационных выходов в образовательном учреждении выполнена из материалов класса пожарной опасности строительных материалов более чем КМ0 или (КМ1), а именно стеновыми панелями ПВХ (КМ5), в нарушении требований статья 36, п.5 статьи 52; п. 6 статьи 134 «Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях», ст.13 «классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности», таб.3 «Классы пожарной опасности строительных материалов», таб.28 «Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации» №123-ФЗ;

5. Внутренняя дверь эвакуационного выхода из коридора правого крыла основного выхода 2 корпуса учреждения, выполнена в нарушение требований (производится открытие дверей не по направлению движения выхода из здания), что является нарушением п.3 ст.4, ст. 53 ФЗ - №123; п.6.17 СНИП 21-01-97*; п.4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

6. Размер дверного проема внутренней двери эвакуационного выхода из коридора правого крыла основного выхода 2 корпуса учреждения, выполнена в нарушение требований п.1, п.2 пп.1 ст. 53 ФЗ-123, ширина дверного проема менее 1,2 м. при требуемой ширине 1,2 метра для помещений зданий по классу функциональной пожарной опасности класса Ф1.1.

7. Не предоставлены расчеты по категориям взрывопожарной и пожарной опасности, а также классам зон по правилам устройства электроустановок производственное помещение пищеблока (кухни), что является нарушением глава I п.20 ППР №390; п.6.9.17 СП 12.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нарушений не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение № 8 от 27.01.2020г. на проведение плановой / выездной проверки.
2. Проверочный лист (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018г. №261).

Подписи лиц, проводивших проверку:



Главный государственный инспектор
Шарьинского и Поназыревского районов
по пожарному надзору
подполковник внутренней службы
Зайцев В. А.

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а):

Зайцев В. А. руководящий дет. состав
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

« 11 » марта 2020г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (-их) проверку)