

Муниципальное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №2
п.Сусанино ул.К.Марксад.21
Тел(49434)9-02-43
ОКПО27994844
ОГРН 1024401233570
ИНН/КПП 4428002426/442801001
Число 02.09.2023 № 21

В Федеральную службу по надзору в сфере
защиты потребителей и благополучия
человека по Костромской области

План мероприятий по Устранению замечаний Роспотребнадзора в Детский
сад №2п.Сусанино Костромской области на предписание от 07.08.2023

№п\п	№	Предписание	выполнения предписания
1	п.2.6.2., п.2.6.6.	Соответствие санитарно-эпидемиологические требования к воде	Заменены картриджи и вода повторно сдана на анализ (протокол прилагается)
2.	п.2.8.1.	Требование к уровням естественного и искусственного освещения	Написана заявка на выделение денежных средств для установления дополнительных ламп

Заведующий



С.Н.Ульянина
С.Н.Ульянина

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
 в БУЙСКОМ районе»
 (ФФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
 в БУЙСКОМ районе»)

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Уникальный номер записи в Едином реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.511296

Юридический адрес: 156000, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 23 т. 8-(4942)31-20-97 central@fguz44.ru

ИНН/КПП 4401053021/4401011001

адреса филиала: г. Буй, ул. Свободного труда, д. 1а, т. 8-(49435)-4-45-39 fbuz-buyruk@yandex.ru

157201 г. Галич, ул. Семашко, д. 13, т. 8-(49437)-2-12-07 fbuz-galich@yandex.ru



Утверждаю:

зам. руководителя ИЛЦ

О.В. Чистякова

« 30 » августа 2023 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2073 Б

от « 30 » августа 2023 г.

Наименование пробы (образца) Вода водопроводная холодная после фильтра

Заявитель (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, юридический адрес, фактический адрес)

Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 2 п. Сусанино

ИНН 4428002426 тел. 8-49434-9-12-43

Юридический адрес: 157080 Костромская область, Сусанинский район, п.г.т. Сусанино, ул. Карла Маркса, д. 21

Фактический адрес: 157080 Костромская область, Сусанинский район, п.г.т. Сусанино, ул. Карла Маркса, д. 21

Дата и время отбора пробы (образца) 30.08.2023 г 08 час 00 мин

Дата и время доставки пробы (образца) 30.08.2023 г 10 час 00 мин

Цель отбора Заявка № 571 от 23.08.2023 г

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»

Объект, где производился отбор пробы (образца): место отбора: Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 2 п. Сусанино

Пищеблок - водопроводный кран для приготовления пищи

Юридический адрес: 157080 Костромская область, Сусанинский район, п.г.т. Сусанино, ул. Карла Маркса, д. 21

Фактический адрес: 157080 Костромская область, Сусанинский район, п.г.т. Сусанино, ул. Карла Маркса, д. 21

(наименование, юридический и фактический адрес)

Код пробы (образца) 2073Б.23.11

Изготовитель -
(наименование, фактический адрес)

Дата изготовления - Объем пробы 1,5 л

Объем партии - Тара, упаковка Пл. бутылка

НД на методы отбора Проба отобрана заказчиком

Условия транспортировки Проба доставлена заказчиком

Сотрудник отобравший (принявший) пробы (образцы) Проба принята пом. врача-по коммунальной гигиене ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области в Буйском районе» - Волковой Л.Н.

Представитель обследуемого объекта Заведующая МДОУ дет.сад № 2- Ульянина С.Н.

Дополнительные сведения Акт приема № 1045

Лицо ответственное за оформление данного протокола

Подпись

Смирнова Е.Л.

Ф.И.О.

Протокол № 2073 Б распечатан в 3 х экземплярах

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.