



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

г. Кострома,
Управление Роспотребнадзора
по Костромской области № _____ « 07 » августа 2023 года

Мною, Галамий Татьяной Валентиновной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МДОУ детский сад № 2 поселка Сусанино ,157081, Костромская область,
Сусанинский район, п.г.т.Сусанино, ул. К. Маркса, д.21, ул. Октябрьская, д.14, д.
Ченцово, ул. Молодежная, д.5

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (глава III, таблицы 3.1.; 3.13, таблица 5.54)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 сентября 2020 №28 (далее- СП 2.4.3648-20):

- в главе II в п. 2.6.2., 2.6.6. указано, что вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. Фактически по результатам анализа водопроводной воды п. Сусанино, ул. К. Маркс, д.21 (протокол № 1840Б, от 07.08.2023) мутность составила 2,77 ЕМФ, при норме не более 2,6 ЕМФ, марганец 0,102 мг/дм3, при норме не более 0,1 мг/дм3, д. Ченцово (протокол № 1841Б от 07.08.2023) марганец составил 0,22 мг/дм3, при норме не более 0,1 мг/дм3, железо составило 1,72 мг/дм3, при норме не более 0,3 мг/дм3.

- в главе II в п. 2.8.1 указано, что уровни естественного и искусственного освещения в помещениях должны соответствовать гигиеническим нормативам. Фактически по результатам замеров искусственной освещенности (протокол № 69БО от 04.08.2023) замеры составили : в игровой группы «Лунтики» 260-289 лк, при норме 400 лк; в игровой группы № 2 280-300 лк, при норме 400 лк, в д. Ченцово (протокол № 70Б от 04.08.2023) замеры в игровой разновозрастной группы составили 170-256 лк, при норме 400лк.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- 1.привести качество питьевой водопроводной воды в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде в срок до 01.09.2023 года
2. довести уровни искусственной освещенности до гигиенического норматива
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МДОУ детский сад № 2 поселка Сусанино ,157081, Костромская область, Сусанинский район, п.г.т.Сусанино, ул. К. Маркса, д.21
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Костромской области по адресу:156005, г. Кострома, бульвар Петровский, д.5 тел./факс 8(4942)42-34-02, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «__02_» сентября 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования



(должность лица, составившего предписание)


(подпись)


(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 04 » августа 2023 г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу : detskijsad.2@yandex.ru

