

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Костромской области
156019 г. Кострома, ул. Индустриальная, 53, тел: 8(4942) 493-748, факс: 493-758,
e-mail: mchs44kos@mail.ru

Территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической работы Буйского и Сусанинского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области
157000 Костромская область г. Буй ул. Максима Горького д. 86, E-mail: gpn-buy@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 6 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад №2 поселка Сусанино

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения _____
№ 6 от « 25 » 01 _____ 2022 года
в период с « 09 » 02 _____ 2022 г. по « 22 » 02 _____ 2022 г.
Начальником территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы Буйского и Сусанинского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области главным государственным инспектором Буйского и Сусанинского районов по пожарному надзору Успенским Олегом Анатольевичем
Инспектором территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы Буйского и Сусанинского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области государственным инспектором Буйского и Сусанинского районов по пожарному надзору Шурыгиным Никитой Сергеевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая проверка муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №2 поселка Сусанино по адресу: Костромская обл., Сусанинский район, п. Сусанино. ул. Карла Маркса д.21.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МДОУ детский сад №2 поселка Сусанино С.Н. Ульянина

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте допускается эксплуатация технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара с истекшим сроком службы более 10 лет, при этом не проводится его плановая замена.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее ППР) п. 6.6.1, п. 6.6.3, п. 6.6.4 ГОСТ Р 59638 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту»;	01.10.2022г	
2.	На объекте допускается эксплуатация технических средств системы пожарной сигнализации с истекшим сроком службы, эксплуатируется более 10 лет, при этом не проводится его плановая замена.	п. 54 ППР РФ, п. 6.7.1, п. 6.7.4 ГОСТ Р 59639 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту».	01.10.2022г	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Костромской области
156019 г. Кострома, ул. Индустриальная, 53, тел: 8(4942) 493-748, факс: 493-758,
e-mail: mchs44kos@mail.ru

Территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической работы Буйского и Сусанинского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области
157000 Костромская область г. Буй ул. Максима Горького д. 86, E-mail: grp-buy@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 5 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад
№2 поселка Сусанино

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения

№ 5 от « 25 » 01 2022 года

в период с « 09 » 02 2022 г. по « 22 » 02 2022 г.

Начальником территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы Буйского и Сусанинского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области главным государственным инспектором Буйского и Сусанинского районов по пожарному надзору Успенским Олегом Анатольевичем

Инспектором территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы Буйского и Сусанинского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области государственным инспектором Буйского и Сусанинского районов по пожарному надзору Шурыгиным Никитой Сергеевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая проверка __ муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №2 поселка Сусанино по адресу: Костромская обл., Сусанинский район, п. Сусанино. ул. Карла Маркса д.21. _____

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МДОУ детский сад №2 поселка Сусанино С.Н. Ульянина

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте допускается эксплуатация технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара с истекшим сроком службы более 10 лет, при этом не проводится его плановая замена.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее ППР) п. 6.6.1, п. 6.6.3, п. 6.6.4 ГОСТ Р 59638 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту»;	01.10.2022г.	
2.	На объекте допускается эксплуатация технических средств системы пожарной сигнализации с истекшим сроком службы, эксплуатируется более 10 лет, при этом не проводится его плановая замена.	п. 54 ППР РФ, п. 6.7.1, п. 6.7.4 ГОСТ Р 59639 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту».	01.10.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Шестаков С.И.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Подпись]

(подпись)

Начальник территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы Буйского и Сусанинского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области главный государственный инспектор Буйского и Сусанинского районов по пожарному надзору
Успенский Олег Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

[Подпись]

(подпись)

Инспектор территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы Буйского и Сусанинского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области государственный инспектор Буйского и Сусанинского районов по пожарному надзору
Шурыгин Никита Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

[Подпись]

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.