



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
Сусанинского района**

ул. Карла Маркса, 26а, п. Сусанино,
Костромская область, 157080
тел./факс 8 (49434) 90815



Заведующей МДОУ Детский сад № 2
Сусанинского муниципального района

Ульяниной С.Н.

157084, Костромская обл.,
Сусанинский район, п.Сусанино,
ул.К.Маркса, д.21

03.05.2023 № 17-2023/Прдп127-23-20340025

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства об
образовании, санитарно-
эпидемиологического
законодательства,
законодательства об охране
здоровья
несовершеннолетних

Прокуратурой Сусанинского района проведена проверка исполнения законодательства об образовании, санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об охране здоровья несовершеннолетних в деятельности МДОУ Детский сад № 2.

Согласно п. 15 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон) к компетенции образовательной организации относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации (п. 3 ч. 6 ст. 28 Закона).

Исходя из ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в образовательных организациях должны выполняться требования санитарно-эпидемиологического законодательства.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 утверждены СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей

Прокуратура Сусанинского района Костромской
области

№ 17-2023/Прдп127-23-20340025

и молодежи» (далее – Санитарные правила СП 2.4.3648-20).

В нарушение п. 8.6.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в образовательной организации для приготовления пищи используются продукты питания (лук, капуста) без маркировки и при отсутствии информации о сроке годности.

Вопреки требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в детском саду допускается использование эмалированной посуды для приготовления блюд.

Пунктом 2.9.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» установлено, что медицинская деятельность в хозяйствующих субъектах осуществляется самостоятельно (при наличии санитарно-эпидемиологического заключения) или медицинской организацией.

В МДОУ Детский сад № 2 имеется медицинский кабинет с медицинским боксом, в котором на момент проверки присутствовали медицинские препараты и изделия с истекшим сроком годности: сроки годности на белье хирургическое одноразовое (до июня 2009 г.), воздуховод ротоглоточный (до июня 2009 г.), пакет гипотермический для оказания первой помощи «Снежок» (до 05.2016 г.), перекись водорода (до 04.2022 г.), асептолин (до 04.2022 г.), система инфузионная (до 10.03.2020), шприц инъекционный 2 мл., (до 05.2021 г.), раствор для наружного применения бриллиантовый зеленый 1%, (до 05.2021 г.).

Вопреки требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 туалетные комнаты учреждения не оборудованы кабинками с дверями.

Детские столы в группе (более 6 шт.) находятся в состоянии, которое не обеспечивает безопасность детей, поскольку данная мебель не зафиксирована (раскачивается при использовании).

При проверке здания МДОУ Детский сад № 2, расположенного по адресу п.Сусанино, ул.Октябрьская, д. 14, выявлена значительная протечка кровли крыльца, которая приводит к подтоплению пола во входном (холодном) коридоре, что снижает прочность полового покрытия приводя к его последующему разрушению.

В здании детского сада, расположенном по адресу д.Кулеберово, согласно заключения межведомственной комиссии по оценке готовности образовательных учреждений к новому 2022/2023 учебному году от 03.08.2022 необходимо завершить ремонт спального помещения (пол, потолок), оборудовать кабинки с дверями в туалете, завершить приобретение кухонной посуды из нержавеющей стали, оборудовать игровую зону на прогулочной площадке. Но до настоящего времени обозначенные нарушения санитарно-эпидемиологических норм не устранены.

В соответствии с ч. 4 ст. 41 Закона организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке,

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

В ходе проверки в МДОУ Детский сад №2 выявлен несчастный случай, произошедший в марте текущего года с малолетним Смирновым Д.А. во время пребывания ребенка в детском саду в д.Кулеберово. Установлено, что во время прогулки ребенок упал и ушибся губой (диагноз «ушиб губы»).

Также 2 случая травмы произошли на территории детского сада в 2022 году. В первом случае ребенок (Белов Е.) ударился головой об лавку, появилась шишка. При оказании помощи в больнице расстройство здоровья не выявлено. Во втором случае девочка (Орлова А., 6 лет), упала и подвернула руку. В медицинском учреждении ей диагностировали ушиб руки.

В ходе проверки установлено, что расследование обозначенных несчастных случаев в учреждении не осуществляется (приказов, распоряжений, других организационных документов по расследованию несчастных случаев не издавалось, комиссии по расследованию несчастного случая не создавалось), что является грубым нарушением требований законодательства об охране здоровья обучающихся, создает предпосылки для причинения вреда здоровью воспитанников, значительно снижает уровень безопасного пребывания детей в учреждении.

Выявленные при проведении проверки нарушения закона свидетельствуют о ненадлежащем исполнении должностными лицами МДОУ Детский сад №2 законодательства об образовании, а также об отсутствии должного контроля со стороны руководства к вопросам соблюдения указанного законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Сусанинского района.

2. Принять исчерпывающие меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих и недопущению их впредь: принять меры по недопущению использования продуктов питания без маркировки и при отсутствии информации о сроке годности; исключить факты использования эмалированной посуды для приготовления блюд; исключить случаи наличия на хранении для последующего использования медицинских препаратов и изделий с истекшим сроком годности; туалетные кабинки в учреждении оборудовать в

соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами; медель в группе в здании садика, расположенном по адресу п.Сусанино, ул. К.Маркса, д.21 привести в надлежащее состояние; принять меры для проведения ремонта кровли крыльца здания, расположенного по адресу п.Сусанино, ул.Октябрьская, д. 14; обеспечить устранение нарушений, указанных в заключении межведомственной комиссии по оценке готовности образовательных учреждений к новому 2022/2023 году от 03.08.2022; обеспечить проведение в учреждении в установленном порядке расследования несчастных случаев, произошедших с воспитанниками.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности лиц, допустивших указанные нарушения.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в письменном виде в прокуратуру Сусанинского района в течение месяца со дня внесения представления.

Прокурор района
советник юстиции

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7A5804263C41FB57839E2853725CAA8A
Владелец **Аристова Ирина Сергеевна**
Действителен с 06.02.2023 по 01.05.2024