

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАРЬЯ  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное общеобразовательное  
учреждение «Средняя общеобразовательная  
школа №4» городского округа город Шарья  
Костромской области (МОУ СОШ №4)

157501, Костромская область  
г. Шарья, ул. им. А.С. Громова, д. 44  
телефон: 5-11-91. 5-11-78  
ИНН/КПП 4407005296/ 440701001  
ОГРН 1024402035921 ОКПО 41648339

№ \_\_\_\_\_  
13 августа 2018 г

Главному государственному  
инспектору  
Шарьинского и Паназыревского  
районов  
по пожарному надзору

Информация по выполнению предписаний №6/1/1 от 03.04.2018

| №п\п | Вид нарушений                                              | информация о проделанной работе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | подтверждение           |
|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | На путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение     | Направлены ходатайства главе администрации г.о.г.Шарья ( входящий номер 2127 /02-04 от 18.04.2018<br>начальнику управления образования ( входящий номер 1061 от 18.04.2018).<br>Предписания озвучены на управляющем совете школы ( протокол №1 от 13.04.2018).<br>На встрече с главой г.о. с жителями п. Октябрьский 21 марта в МБОУСОШ №4 члены управляющего совета школы озвучили данную проблему.<br>Заказана смета на эвакуационное освещение.<br>Составлена смета на замену пожарной сигнализации на сумму 285, 350 руб.<br>Имеется копия письма Департамента Образования и науки | копии писем прилагаются |
| 2    | Складские помещения не оборудовано автоматической системой | Составлена смета на замену пожарной сигнализации на сумму 285, 350 руб, в которой предусматривается оборудование автоматической системой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |

|   | пожарной<br>сигнализации                                                                                                                               | пожарной сигнализации складских<br>помещений |                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Отсутствует<br>обозначение<br>категории по<br>взрывопожарной<br>и пожарной<br>опасности , а<br>также класс<br>зоны на дверях<br>складских<br>помещений | выполнено                                    |   |

|   |                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                            |
| 4 | В здании эксплуатируется неисправная автоматическая система пожарной сигнализации (АПС) , неисправен 4, 10 шлейф АПС | Система исправна<br>Имеется запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики.<br>Копия прилагается | <br> |

Директор \_\_\_\_\_

Е.А. Латухина